

- ตัวอย่าง -

แบบอนุมัติหลักการขอซื้อ/ขอจ้าง  
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

ใบเสนอราคาไม่ต้องลงวันที่

ที่พัสดุ /๒๕๖๙

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผอ.สวพ.๒ ผ่าน ผอ.กบป ผ่าน ทน.จนท.

จ้างซ่อมตามประเภทครุภัณฑ์ เช่น แอร์ คือ ครุภัณฑ์สำนักงาน ให้ใส่หมายเลขครุภัณฑ์ และหมายเลขสินทรัพย์ (ถ้ามี)

**ขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน**

หมายเลขครุภัณฑ์ \_\_\_\_\_ รหัสทรัพย์สิน GFMS \_\_\_\_\_ (ถ้ามี)  
การดำเนินการครั้งนี้ภายในวงเงิน ๘,๑๐๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน .....

ระบุเบิกจ่ายจากโครงการใด

เหตุผลขอจ้าง ด้วยเครื่องปรับอากาศของกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย (ห้องประชุม) ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงทำให้เกิดการสึกหรอ เสียหายตามอายุการใช้งาน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ จึงขออนุมัติซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง และได้ตรวจสอบประวัติเรียบร้อยแล้ว ตามรายการขอจ้าง ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง โดยต้อง สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่จ้าง	จำนวน /หน่วย	หมายเหตุ
๑	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐๐๑๐๑ สวพ.๒ ๓๙/๕๒		๑ เครื่อง	แนบเฉพาะ Spec
๒	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐๐๑๐๑ สวพ.๒ ๔๑/๕๒		๑ เครื่อง	
	<b>หรือ</b>			
๑	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (รายละเอียดตามเอกสาร/Specที่แนบ)		๒ เครื่อง	แนบรายละเอียดแนบ + Spec

(ลงชื่อ).....ผู้แจ้งรายการ

(ลงชื่อ).....ผอ.กลุ่มฯ

(นางพลอย สระทองพิมพ์)

(นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัย)

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

งานพัสดุ ได้พิจารณาและขอเสนอรายชื่อดังนี้

๑.ผู้จัดทำรายละเอียดฯ คุณลักษณะเฉพาะ(Spec)

๑.๑ ว่าที่ร้อยตรีสิงหนาท ทองจ้อย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ผู้จัดทำรายละเอียดฯ

๒.ผู้ตรวจรับพัสดุ หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เลือกผู้ตรวจรับหรือคณะกรรมการตรวจรับตามวงเงินตรวจรับ)

๒.๑ นางพรพรรณ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

๒.๒ นางพรพรรณ นครไทยภูมิ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ผู้ตรวจรับพัสดุ

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เซ็นชื่อพร้อมปั๊มชื่อตำแหน่งในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์)

(นางสาวชนิดาภา นาเมืองรักษ์)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผอ.สวพ.๒

เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ

เห็นชอบหลักการ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัย)

(นายธงชัย คำโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

1.การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ให้แต่งตั้ง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 คน โดยมี ชรก. เป็นหนึ่งในผู้ตรวจรับ

2.การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จำนวน 3 คน 1) ประธานกรรมการ : ชรก. 1 คน 2) กรรมการ : ชรก. หรือ พวก. : 2 คน

โดยพิจารณาผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ

เว้นพื้นที่ให้ปั๊มชื่อและตำแหน่งผอ.

รายละเอียดแนบ  
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
๑	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐๐๑๐๑ สวพ.๒ ๓๙/๕๒ เลขสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๘๖๓ - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น ขนาด ๑/๘ HP	๑ เครื่อง
๒	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐๐๑๐๑ สวพ.๒ ๔๑/๕๒ เลขสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๘๖๕ - เปลี่ยนสายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ - แก้ไขซ่อมสายไฟเครื่องปรับอากาศ - เปลี่ยนแคปรีน ขนาด ๕๐ uf	๑ เครื่อง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้แจ้งรายการ  
(นางพลอย สระทองพิมพ์)  
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
๑	<p>ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐๐๑๐๑ สวพ.๒ ๓๙/๕๒</p> <p>- เป็นมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น ขนาด ๑/๘ HP</p> <p>เป็นอะไหล่ใหม่</p> <p>ไม่เคยผ่านการใช้งานแรงดันไฟฟ้าและรอบการทำงานต้องตรงตามแบบเดิมของเครื่องปรับอากาศสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องปรับอากาศรุ่นเดิมได้โดยไม่ต้องตัดแปลงโครงสร้าง ถอด-ติดตั้ง พร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้า</p> <p>ทดสอบการทำงานหลังติดตั้ง ให้เครื่องทำงานได้ปกติ</p>	๑ เครื่อง
๒	<p>ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐๐๑๐๑ สวพ.๒ ๔๑/๕๒</p> <p>- เปลี่ยนสายหัวหลักคอมเพรสเซอร์</p> <p>เป็นสายไฟหัวหลักคอมเพรสเซอร์ใหม่ ได้มาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่าขนาดสายและชนิดฉนวนต้องรองรับกระแสไฟ หัวต่อสายแน่นหนา แข็งแรง ป้องกันความร้อนและการลัดวงจร ถอดสายเดิมและติดตั้งสายใหม่อย่างถูกต้อง</p> <p>ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและทดสอบการทำงานหลังซ่อม</p> <p>- แกะไขซ่อมสายไฟ เครื่องปรับอากาศ</p> <p>ตรวจสอบและวิเคราะห์จุดชำรุดของระบบสายไฟภายใน/ภายนอกเครื่องปรับอากาศดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดโดยใช้อุปกรณ์และสายไฟได้มาตรฐานมอก. หรือเทียบเท่า การต่อสายต้องแน่นหนามีฉนวนหุ้มป้องกัน การลัดวงจรและความร้อนจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย ปลอดภัยและไม่กระทบ ต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่น</p> <p>- เปลี่ยนแคปชั่น ขนาด ๕๐ uf เป็นแคปชั่น ขนาดความจุไฟฟ้า ๕๐ ไมโครฟารัด แรงดันไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่าเดิม ของเครื่องปรับอากาศ เป็นอะไหล่ใหม่ ได้มาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า ถอดแคปเดิม และติดตั้งแคปใหม่ อย่างถูกต้อง ตามตรวจสอบความแน่นหนา ของจุดต่อสายและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า</p>	๑ เครื่อง

(ลงชื่อ)\_\_\_\_\_

(ว่าที่ร้อยตรีสิงหนาท ทองจ้อย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)

(ลงชื่อ)\_\_\_\_\_

(นายสุภชาติ ธรรมนิติเวทย์)

เจ้าหน้าที่